

**PROTOKÓŁ Nr 255/2013  
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: **Budowa linii n/n oświetlenia przy drodze w miejscowości Niedźwiada**

Podmiot przyłączany:

**GMINA ROPCZYCE, ROPCZYCE, KRISGO 1 39-100 ROPCZYCE**

Autor projektu:

**inż. Rajzer Jerzy**, uprawnienia budowlane: **E-306/89**

Skład Komisji:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. <b>Piotr Bogacz</b>           | - przewodniczący |
| 2. <b>Włodzimierz Czerwiński</b> | - członek        |
| 3. <b>Andrzej Surdej</b>         | - członek        |
| 4. <b>Zbigniew Adamczyk</b>      | - członek        |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

**linie napowietrzno-kablowe oświetlenia drogowego**

Uwagi do projektu:




1. Ze stacji transf. Niedźwiada 1, Niedźwiada 2 wyprowadzić po dwa niezależne obwody oświetleniowe - rozwiązanie docelowe dla etapu I i II.
2. Stacja transf. Niedźwiada 3 posiada układ pomiarowy – istniejący układ pomiarowy wymienić na trójfazowy – wyprowadzić 3 obwody zasilające.
3. Do sterowania oświetleniem stosować zegar TALENTO 892.
4. Wybudowane urządzenia pozostaną na majątku odbiorcy.

Wniosek Komisji:

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia znak RDE11/ZP/1395/2016/2011 z dnia 2011-12-14 - pod warunkiem spełnienia w/w uwag**


Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2015-06-24**

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. .

**Zatwierdzam wniosek Komisji:**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Mielec

  
Dyrektor  
Franciszek Szelągiewicz