



- OZNACZENIA i UWAGI:**
- ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH JACUZZI**
- 1 - Zbiornik wyrównawczy z tworzywa 223 x99,5 cm, wysokość 165 cm
 - 2 - Zbiornik filtra Ø1050 mm, wysokość 210 cm
 - 3 - Pompa filtracyjna 1,3 kW
 - 4 - Pompa masażu wodnego 2,2 kW
 - 5 - Pompa masażu wodnego 2,2 kW
 - 6 - Pompa masażu wodnego 2,2 kW
 - 7 - Pompa masażu wodnego 2,2 kW
 - 8 - Dmuchawa masażu powietrznego 2,2 kW
 - 9 - Dmuchawa masażu powietrznego 2,2 kW
 - 10 - Wymienник ciepła C.O. (nominalna moc ciepła 60 kW)
 - 11 - Stacja kontrolno-pomiarowo-dozująca PCS
 - 12 - Szafa sterująca
 - 13 - Kabel internetowy
 - 14 - Przelew bezpieczeństwa do kanalizacji Ø110 mm
 - 15 - Woda zimna, zawór kulowy 1"
 - 16 - Kanalizacja sanitarna Ø110 mm (odprowadzenie wód popłucznych)
 - 17 - Kratka kanalizacyjna Ø50 mm
 - 18 - Kabel elektryczny 5 x 10 mm² (zapotrzebowanie 16,0 kW)
 - 19 - Dozowanie pH i koagulanta
 - 20 - Dozowanie chloru

rozdzielnicza elektryczna / tablica zasilająca sterownicza

wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - YDYżo-5x10

zasilanie rozdzielnic jacuzzi z rozdzielnic głównej budynku

układać w istniejących korytkach kablowych

w miejscach gdzie brak korytek - dobudować odcinki tras kablowych K-100

sieć komputerowa LAN, UTP-kat.6

		jednostka projektowa: "S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. adres korespondencyjny (adres pracowni): Ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów tel. (017) 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898		
temat / nazwa : faza: PBW		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Projekt budowy jacuzzi w budynku krytej pływalni w Ropczycach		
inwestor:		Gmina Ropczce, 39-100 Ropczyce, ul. Krisego1		
adres inwestycji:		39-100 Ropczce, ul. Konarskiego 6, dz. nr 438/10, 425/5		
branża:		część:		
ELEKTRYCZNA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych rzut piwnicy		skala: 1:100	nr rys: E 02	
		numer projektu: STA-ROP.JAZZ-2015		
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. Płotr WOLAK	PDK/0098/POOE/06		
sprawdzający	mgr inż. Jacek BŁĄDZIŃSKI	PDK/0132/PWOE/10		