



Lp.	POMIESZCZENIA
1.1	Wiatrołap
1.2	Szafka
1.3	Korytarz
1.4	WC
1.5	Zmywalnia
1.6	Sala
1.7	Sala leżakowania
1.8	Schowek
1.9	Schowek
1.10	WC dla dzieci
1.11	WC dla dzieci
1.12	Schowek
1.13	Sala leżakowania
1.14	Sala
1.15	Wiatrołap
1.16	Magazyn

Klimatyzator ścienny

moc chłodnicza nie mniej niż 7,0 kW
moc grzewcza nie mniej niż 7,6 kW
pobór prądu nie większy niż 0,68 kW
masa nie większa niż 13,5 kg
poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 23 dB
wymiały nie większe niż 1090*235*338 mm

Klimatyzator ścienny

moc chłodnicza nie mniej niż 5,3 kW
moc grzewcza nie mniej niż 5,6 kW
pobór prądu nie większy niż 0,03 kW
masa nie większa niż 11,5 kg
poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 22 dB
wymiały nie większe niż 980*225*325 mm

Jednostka zewnętrzna

moc chłodnicza nie mniej niż 7,0 kW
moc grzewcza nie mniej niż 7,6 kW
pobór mocy nie większy niż 2,5 kW
Klasa energetyczna A++
SCOP nie mniejsze niż 4,0
masa nie większa niż 50,5 kg
poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 59 dB
wymiały nie większy niż 845*320*700 mm
wymienik ciepła pokryty w standardzie powłoką hydrofobową
zakres pracy -20 - +50 st. C.

Jednostka zewnętrzna

moc chłodnicza nie mniej niż 5,3 kW
moc grzewcza nie mniej niż 5,6 kW
pobór mocy nie większy niż 1,5 kW
Klasa energetyczna A++
SCOP nie mniejsze niż 4,0
masa nie większa niż 36 kg
poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 56 dB
wymiały nie większy niż 810*324*558 mm
wymienik ciepła pokryty w standardzie powłoką hydrofobową
zakres pracy -20 - +50 st. C.

(K1) (K2)

Pion instalacji klimatyzacji

Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych

LEGENDA:

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony,
uzupełniany lub odstępiony komunikówek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO

RAFAŁ OMWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGEZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Temat: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
przedsiębiorstwa na żłobek

Inwestor: Urząd Gminy Ropczyce ul. Krzeseł 1, 39-100 Ropczyce

Lokalizacja: ROPCZYCE dz. nr ewid. 2351/9

Przedmiot: RZUT PARTERU - INSTAL. KLIMATYZACJI

Opracował: mgr inż. Ewelina JASINSKA

Projekował: mgr inż. Arkadiusz WILK upr.proj.nr S-4/00

Sprawił: mgr inż. Lucyna ŁAGOWSKA upr.proj.nr PDK/0136/PWOS/09

Data opracowania: 04.2015r.
Nr rysunku: K1