

ZP.271.21.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie

- 1) Stojak do koszykówki dwusłupowy czy jednosłupowy? Słup z rury 100x100 cm czy 133x4 mm?
- 2) Proszę o wyjaśnienie: nawierzchnia poliuretanowa ma być w układzie: SBR gr min 7 mm + EPDM gr min 7 mm na ET gr min 30 mm czy nawierzchnia typu natrysk SBR 10 mm + EPDM gr 2-3 mm na ET gr min 30 mm?
- 3) Proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia boiska ma być w kolorze zielonym (boisko do siatkówki) i w kolorze czerwonym (ceglastym) pozostała część?
- 4) Wysięgnik koszykówki wysięg od 2,5 – 3,2 m czy od 2,2 do 3,2 m?
- 5) Proszę o wskazanie czy granulat EPDM użyty do wykonania warstwy użytkowej nawierzchni ma być z produkcji pierwotnej czy może być barwiony?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Należy zamontować stojak jednosłupowy.


Podane w dokumentacji rozmiary przekrojów profili słupów stalowych do koszykówki są wielkościami orientacyjnymi. Zależą one m.in. od przyjętych przez producenta sprzętu sportowego rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający nie narzuca ostatecznie tego parametru. Oczekuje jednak, że dostarczona konstrukcja zapewni bezpieczeństwo użytkowania i będzie posiadała odpowiednią dokumentację to potwierdzającą, np. certyfikat bezpieczeństwa B.

Ad. 2) Nawierzchnia poliuretanowa ma być w układzie: SBR gr min 7 mm + EPDM gr min 7 mm na ET gr min 30 mm

Ad. 3) Kolor nawierzchni boiska do siatkówki – zielony, pozostała powierzchnia w kolorze czerwonym, linie boisk gr. 5 cm, kolor linii boiska do siatkówki żółty, kolor linii boiska do koszykówki biały.

Ad. 4) Wysięgnik ma mieć długość od 2,20 m do 3,20 m.

Ad. 5) Do wykonania warstwy użytkowej nawierzchni należy użyć granulatu z produkcji pierwotnej.

BURMISTRZ

Bolesław Bujak