

ZP.271.8.2016

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – I etap**”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„Po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją dotyczącą w.w. postępowania przetargowego prosimy o wyjaśnienie n/wym. niejasności:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dział II pkt. 1 jest wykonanie stanu surowego zamkniętego a w przedmiarze robót stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ nie ujęto montażu 2szt okien O6 o wym 150*150cm oraz 1 szt. drzwi Dz2 o wym 180*225cm
- w dokumentacji w zestawieniu stolarki drzwi Dz2 opisane są jako drewniane lub PCV w kolorze białym natomiast w SIWZ dział II pkt. 2.14 jako aluminiowe
- w dokumentacji w zestawieniu stolarki drzwi Dz1 opisane są jako aluminiowe w kolorze szarym (RAL 7012) o wym. w świetle ościeży 130*210 z naświetlem bocznym otwieralnym, przejście ewakuacyjne min. 90 cm (brak możliwości technicznej wykonania skrzydła bocznego przy tej szerokości zewnętrznej), a w przedmiarach robót poz. 130 opisano jako EI30 120*200 skrzydło ewakuacyjne szer. 90cm, skrzydło boczne szer. 30 cm
- w dokumentacji w zestawieniu stolarki drzwi Dz3 opisane są jako drzwi PCV – brama garażowa segmentowa izolowana termicznie – prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać bramę garażową stalową podnoszoną z prowadnicami sufitowymi wypełniona panelem PCV ocieplanym, podnoszoną ręcznie (przed montażem takiej bramy należałoby wykonać tynki w tym pomieszczeniu)
- w poz. 127 PM w obliczeniu powierzchni przyjęto okno o wym. 110*150cm natomiast w dokumentacji jest 100*150cm
- prosimy o podanie koloru stolarki okiennej”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

- Zamawiający informuje, że w dziale 1.12 Stolarka okienna w poz. nr 126 należy przyjąć do wyceny 3 szt. okien o symbolu O6, wymiarach 150x150 cm.

Katarzyna Kosydar, tel. (017) 2220275; e-mail: kosydark@ropczyce.eu

G:\Users2\Home2\RZP\PRZETARGI\2016\8 - Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy - I etap\zapytania\odpowiedz na zapytanie nr 1.doc

W dziale 1.13 Stolarka drzwiowa zewnętrzna należy doliczyć drzwi o symbolu Dz2 o wymiarach 180×225 cm jako dwuskrzydłowe w kolorze białym, szklenie dwuszybowe, jednokomorowe.

- Zamawiający wyjaśnia, że drzwi Dz2 należy wycenić jako aluminiowe.

- Zamawiający informuje, że dla drzwi Dz1 należy przyjąć otwór w świetle ościeży 140×210 cm, drzwi aluminiowe w kolorze szarym (RAL 7012), z naświetlem bocznym otwieralnym, przejście ewakuacyjne po otwarciu skrzydła min. 90 cm, odporność ogniowa EI30, szyba antywłamaniowa P4.

- Zamawiający wyjaśnia, że drzwi oznaczone Dz3 – bramę garażową należy wykonać stalową, podnoszoną z prowadnicami sufitowymi, wypełnienie panelami stalowymi w kolorze szarym (RAL 7012), ocieplane, podnoszone ręcznie.

- Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 127 należy przyjąć do wyceny okno o symbolu O9 o wymiarach 100×150 cm.

- Stolarka okienna w kolorze białym.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na w/w zapytania przy obliczaniu ceny i składaniu oferty.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak