

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. *Projekt kanalizacji sanitarnej i rozbudowy wodociągu dla m. Gnojnica***

**W odpowiedzi na zapytanie nr 1 o treści:**

„Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : projekt kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu dla miejscowości Gnojnica Numer ogłoszenia 181936.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówień publicznych jak wyżej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Według SIWZ całość zadania powinna się zamknąć na wykonaniu projektu około 25 km sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniu około 300 domów, z naszego doświadczenia wynika że na obszarze o podobnych charakterystykach terenu i zabudowy długość sieci kanalizacji sanitarnej może się kształtować na poziomie około 25 km kanałów głównych, 25 km kanałów bocznych oraz około 10 km rurociągów tłocznych współpracujących z pompowniami ścieków. Ponadto po analizie obszaru objętego powyższym zadaniem naszym zdaniem ilość przyłączy kanalizacyjnych wyniesie około 650 domów.
2. Na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem znajdują się tereny osuwiskowe.
3. Czy na terenie objętym inwestycją znajdują się tereny zalewowe dla których konieczne będzie zwolnienie dyrektora RZGW wynikające z art. 881 ust 2 ustawy Prawo Wodne.
4. Czy na terenie objętym inwestycją występują obszary objęte ochroną konserwatorską”.


**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje :**

**Ad1.** W SIWZ Rozdz. III. Opis i określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia, ust 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1. Zamawiający podał przewidywany zakres sieci kanalizacji sanitarnej wynoszący około 25km - określił długość głównych przesyłowych ciągów kanalizacji sanitarnej bez odgałęzień bocznych. Ilość budynków mieszkalnych została określona na podstawie liczby budynków podłączonych do sieci wodociągowej zlokalizowanej w obszarze o skoncentrowanej zabudowie. Wg posiadanych danych liczba budynków w m Gnojnica w których są zameldowani mieszkańcy wynosi około 500 szt. Zamawiający nie przewiduje podłączania do kanalizacji budynków na terenie o rozproszonej zabudowie a także budynków których podłączenie do kanalizacji może spowodować zagrożenie dla tych budynków np. na terenach osuwiskowych czy pojedynczych budynków oddalonych od skoncentrowanej zabudowy. Przewidujemy, że w ramach zamówienia max liczba budynków do zaprojektowania przyłączy wyniesie około 300 nie więcej niż 350.

**Ad 2.** Na terenie miejscowości Gnojnica występują tereny osuwiskowe wskazane na załączniku graficznym.

**Ad 3.** Na terenie miejscowości Gnojnica nie występują tereny zalewowe.

**Ad 4.** Na terenie miejscowości Gnojnica – na obszarze objętym projektem nie występują obszary ochrony konserwatorskiej. Na terenie m. Ropczyce wzdłuż drogi na Kopiec występują pojedyncze stanowiska ochrony konserwatorskiej.

  
II Zastępca Burmistrza  
dr Robert Kuraszewicz