

ZP.271.11.2016

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce – etap III”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:**

„W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego "Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - etap III" proszę o podanie specyfikacji opraw oświetleniowych, gdyż podane przez Państwa zestawienie opraw jest zbyt ogólne i uniemożliwia ich wycenę”.

**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:**

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie podaje zestawienie opraw oświetleniowych:

- A- Oprawa nastropowa przemysłowa np. LATTE 2×36 W T8 IP54 (60000 lm)
- B- Oprawa nastropowa plafoniera np. MODENA MINI 1×36W WTC-L IP 54 (3000 lm)
- C- oprawa nastropowa plafoniera np. MODENA MINI 2×9W WTC-L IP 54 (3000 lm) z napisem „Potrzebuję pomocy”
- D- oprawa nastropowa np. MONZA II 2×36W T8 IP20 (6000 lm)
- E- oprawa nastropowa np. MONZA II 2×36W T8 IP20 (6000 lm) – moduł awaryjny 2h
- F- oprawa nastropowa np. MONZA 4×18W T8 IP20 (5400 lm) – dla wszystkich pom. oprócz nr 20 oraz dla pom. nr 20 np. FIBRA 3 2×36W + kratka ochronna TV 30236
- G- oprawa nastropowa np. FIBRA III 2×35W T8 IP66 (6200 lm)
- H- oprawa zwieszakowa np. MONZA 2×35W T5 IP20 (7200 lm)
- I- oprawa metalohalogenkowa np. STYLE 1×70W HIE IP 66 (5000 lm)
- J- oprawa nastropowa plafoniera np. MODENA 1×32W T-C IP66 (2600 lm)
- K- oprawa nastropowa downlights np. BARI DLN 230 2×26W TC-DEL IP44 (3600 lm)

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na w/w zapytania przy obliczaniu ceny i składaniu oferty.**