

Ropczyce, dnia 27.07.2016 r.

ZP.271.19.2016

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce” z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gnojnica Wola,

Zadanie nr 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mała.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 dotyczące Zadania Nr 1 o treści:

„Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać piłkochwyty?

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie warstwy powinna mieć nawierzchnia? Bo istnieją rozbieżności, SBR 13 mm + EPDM 7 mm, czy SBR 7 + EPDM 13 mm?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1 Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać piłkochwytów.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że nawierzchnia powinna mieć następujące warstwy: SBR 13 mm – dolna warstwa oraz EPDM 7 mm – górna warstwa.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak