

Ropczyce, dnia 15.03.2017 r.

ZP.271.3.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce**”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 6 o treści:

„Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 6.03.2017 proszę o uściślenie, czy na wszystkich budynkach, na których przewidziany jest remont elewacji należy wycenić wykonanie wyprawy z tynku mineralnego malowanego farbą silikonową (jak przewiduje SIWZ) oraz czy w związku z tym należy we własnym zakresie uzupełnić wszystkie przedmiary robót o brakujące pozycje.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Na wszystkich budynkach, na których przewidziany jest remont elewacji, należy wycenić wykonanie wyprawy z tynku mineralnego o gr. 1,5 mm, dwukrotnie malowanym farbą silikonową z dodatkiem grzybobójczym. Należy uzupełnić wszystkie przedmiary robót o brakujące pozycje.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ

Bolesław Bujak