

Ropczyce, dnia 27.06.2017 r.

ZP.271.20.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Uzbrojenie Osiedla Pod Pałacem w Ropczycach – etap II”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„ w związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg proszę o wyjaśnienie czy odcinki :

- W6-39...-W17-W10 , W3A-W3B, W11-W13, W5-W5A-W5B - wchodzą w zakres przetargowy?
- kanalizacja sanitarna- odcinki S0a- S6A, przyłącza od studni na odcinku S6a- S19a na działki, przyłącza na działki od studni S19c-S6a, oraz czy zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia wchodzi w zakres opracowania? ”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Odcinki wodociągu:

- W6-39...- W17-W10 , W21-W22, W17- W18, W3A-W3B, W11-W13 wchodzą w zakres zamówienia,
- W11-W10 oraz W5-W5A-W5B – nie wchodzą w zakres zamówienia,

Kanalizacja sanitarna:

- Odcinek S0a- S6A, nie wchodzi w zakres zamówienia,
- przyłącza od studni na odcinku S6a- S19a na działki - do granic działek wchodzi w zakres zamówienia,
- przyłącza na działki od studni S19c-S6a, do granic działek wchodzi w zakres zamówienia,
- zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ

Bolesław Bujak