

Ropczyce, dnia 17.07.2017 r.

ZP.271.21.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie (...)

- 2) Proszę o wyjaśnienie: nawierzchnia poliuretanowa ma być w układzie: SBR gr min 7 mm + EPDM gr min 7 mm na ET gr min 30 mm czy nawierzchnia typu natrysk SBR 10 mm + EPDM gr 2-3 mm na ET gr min 30 mm? (...)

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

- Ad. 2) Nawierzchnia poliuretanowa ma być w układzie: SBR gr min 13 mm + EPDM gr min 7 mm, na podkładzie betonowym, płyta gr. 15 cm, z betonu B-20, zbrojona siatką o oczkach 50x50 cm z prętów fi 6 mm.

BUKMISTRZ

Bolesław Bujak