

Ropczyce, dnia 06.03.2017 r.

ZP.271.3.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:

„Jakie należy zastosować szklenie okien pvc i drzwi? Bezpieczne jednostronnie czy obustronnie? Czy wymagane są nawiewniki w oknach? Jeśli tak to jakie?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Należy zastosować szklenie bezpieczne, jednostronne od zewnątrz.
Nie wymagany jest montaż nawiewników w oknach.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak