

Ropczyce, dnia 06.03.2017 r.

ZP.271.3.2017

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 3 o treści:


„1. **Zadanie XI Budynek OSP Ropczyce – Brzyzna** – w projekcie budowlanym jako wykończenie elewacji zastosowany jest tynk silikonowy 1.5 mm w kolorze odpowiadającym obecnej kolorystyce budynku, natomiast specyfikacja istotnych warunków zamówienia mówi o tynku mineralnym 1.5 mm dwukrotnie malowanym farbą silikonową z dodatkiem antygrzybicznym. Przedmiar robót, sugeruje zastosowanie rozwiązania opisanego w projekcie budowlanym, gdyż nie występuje w nim pozycja, dotycząca malowania elewacji, a jedynie pozycje dotyczące wypraw tynkarskich zewnętrznych i podkładów w ilości 462.587 m² ściana oraz 52.413 szpalety
Prosimy o odpowiedź, który system wykończeniowy elewacji ma być zastosowany oraz jeśli ma to być opcja z malowaniem elewacji, prosimy o informację czy jest możliwe dodanie nowej pozycji kosztorysowej np. KNNR 2 1405-03 „Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi” celem obiektywnego ujęcia malowania w ofercie przetargowej.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad.1. Wykończenie elewacji należy wycenić jako: tynk mineralny o gr. 1,5 mm, dwukrotnie malowanym farbą silikonową z dodatkiem grzybobójczym.

Należy uzupełnić przedmiar robót i wycenić o poz. KNNR 2 1405-02 „Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi” w ilości 515,0m².

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ

Bolesław Kujak