

ZP.271.1.2016

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie – etap II”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 3 o treści:**

*„W związku z planowanym udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pod nazwą "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie - etap II" zwracamy się do Zamawiającego o odpowiedzi na niżej wymienione pytania i zagadnienia zaistniałe w związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową, a kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.*

*Szczegółowe wyjaśnienia Zamawiającego skutkować będą tym, iż złożone oferty będą w pełni porównywalne, przy czym zwracamy w tym miejscu uwagę, że wskazanie odpowiedzi typu "należy ująć w kosztach ogólnych" lub temu podobnych, skutkuje dla Zamawiającego wybraniem oferty, która zawiera wyceny wszelkich niezbędnych prac i czynności do wykonania zadania.*

*Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:*

- 1. Prosimy o uściślenie rodzaju podokienników wewnętrznych. W projekcie jest PCV, w przedmiarze aglomarmur.*
- 2. Prosimy o uściślenie czy instalacja odgromowa ma być zdemontowana i zamontowana ponownie (jak w poz. 75 przedmiaru), czy wykonana od nowa (jak w rozdziale 4 przedmiaru)?*

*Ponadto:*

- 3. Brak nakładów na gładzie szpachlowe ścian i stropów wskazane w dokumentacji projektowej. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*
- 4. Brak nakładów na wykonanie wskazanej w projekcie drugiej warstwy papy na docieplenie stropodachu. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*
- 5. Brak nakładów na wskazane w projekcie roboty demontażowe (sufity podwieszane, instalacje, inne). Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*
- 6. Brak nakładów na wykonanie narożników podtynkowych ścian i ościeży otworów. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*
- 7. Brak nakładów na montaż wycieraczki gumowej wewnętrznej o wymiarach 150x80cm. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*
- 8. Brak nakładów na dostawę i montaż kątowników stalowych (50x50x205mm) lakierowanych RAL 9010. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.*

9. Brak nakładów na dostawę i montaż odboi wg standardów Inwestora. Prosimy o podanie przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.

Udzielając odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbędnego dodatkowego czasu, koniecznego na pozyskanie wycen i ofert uwzględniających wprowadzone przez Inwestora zmiany."

**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:**

Ad.1. Należy wycenić podokienniki wewnętrzne z aglomarmuru.

Ad.2. Instalacja odgromowa ma być zdemontowana i ponownie zamontowana na dachu sali imprez jak w poz. 75 przedmiaru branży budowlanej. Natomiast nowa instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z rozdziałem 4 przedmiaru branży elektrycznej (Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych) na części dobudowanej.

Ad.3 . Wykonanie gładzi szpachlowej na ścianach i stropach nie jest objęte zakresem zamówienia.

Ad.4. Przedmiar robót budowlanych poz. 71, KNR-W-2-02 0504-02 obejmuje „Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ścianę”.

Ad.5. Wykonanie w rozbudowanej od strony zachodniej części budynku remizy OSP - robót demontażowych (sufity podwieszane, instalacyjne, inne) nie są objęte zakresem zamówienia.

Ad.6. Dla poz. 25 KNR 2-02 0803-03 „Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach” opis wg katalogu zawiera m.in. „mocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach”.

Ad.7. Montaż wycieraczki gumowej wewnętrznej o wymiarach 150x80 cm nie jest objęty zakresem zamówienia.

Ad.8. Dostawa i montaż kątowników stalowych (50x50x205mm) lakierowanych RAL 9010 nie są objęte zakresem zamówienia.

Ad.9. Dla pozycji 13 oraz 21 przedmiaru robót część budowlana, należy przyjąć zakres zgodny z opisem zawartym w punkcie 2.2 z założeń szczegółowych do rozdziału 10 KNR-W 2-02, w tym m.in. „umocowanie odbojów”.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na w/w zapytania przy obliczaniu ceny i składaniu oferty.**

**Z up. BURMISTRZA**

*Wiesław Maziarz*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**