

ZP.271.1.2016

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie – etap II”*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

**W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:**

*„W związku z planowanym udziałem naszej firmy w prowadzonym postępowaniu przetargowym zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień*

*1. Prosimy o informacje czy należy wycenić:*

- Urządzenia klimatyzacji 3 kpl. po 10 kW.
- Wentylator Cecor 100 1 szt.
- Wentylator DECOR 300 9 szt.
- Wentylator dachowy TH-2000 1 szt.
- Nawiewniki ściennie GMP 24 szt.
- Okap do kuchni 1 szt.

*Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienia pozwolą naszemu przedsiębiorstwu na opracowanie poprawnej oferty.”*

**Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:**

**Ad. 1.**

- Urządzenia klimatyzacji 3 kpl. po 10 kW. – Nie należy wyceniać z uwagi na to, że zakres nie jest objęty niniejszym zamówieniem,
- Wentylator Cecor 100 1 szt. – Należy wycenić w ilości 4 szt. (w poz. 88 przedmiaru robót część instalacji sanitarnej),
- Wentylator DECOR 300 9 szt. – Należy wycenić w ilości 10 szt. (w poz. 87 przedmiaru robót część instalacji sanitarnej),
- Wentylator dachowy TH-2000 1 szt. – Nie należy wyceniać, z uwagi na to, że zakres nie jest objęty niniejszym zamówieniem,
- Nawiewniki ściennie GMP 24 szt. – Należy wycenić w ilości 8 szt. (w poz. 94 przedmiaru robót część instalacji sanitarnej – 1szt, w poz. 95 przedmiaru robót część instalacji sanitarnej – 7szt),
- Okap do kuchni 1 szt. – Nie należy wyceniać z uwagi na to, że zakres nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

**Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ - przedmiar robót część instalacji sanitarnej:**

**1. Było:**

Przedmiar robót poz. 100 KNR-W 2-17 0206-01 Analogia wentylatory dachowe 2400 m<sup>3</sup>/h dn 315 (CTHT/4-315) - szt. 1,

ma być:

KNR-W 2-17 0206-01 Analogia wentylatory dachowe 1980 m<sup>3</sup>/h dn 250 (CTHT/4-250) - szt. 1

**2. Było:**

Przedmiar robót poz. 101 KNR-W 2-17 0206-01 Analogia wentylatory dachowe 272 m<sup>3</sup>/h dn 160 (TH-500) - szt. 2,

ma być:

KNR-W 2-17 0206-01 Analogia wentylatory dachowe 266m<sup>3</sup>/h, 68 W (TH-500) - szt. 1

**3. Było:**

Przedmiar robót poz. 102 KNR-W 2-17 0206-01 Analogia wentylatory okapu 3600 m<sup>3</sup>/h dn315 (KBT 250DV) - szt 1,

ma być:

Analogia wentylatory okapu 3600 m<sup>3</sup>/h dn250 (KBT 250DV) – szt. 1

**4. Było:**

Przedmiar robót poz. 103 KNR-W 2-17 0206-01 Analogia Wentylator kanałowy 800 m<sup>3</sup>/h dn 200 (td-800/200) - szt. 1,

ma być:

KNR-W 2-17 0206-01 Analogia Wentylator kanałowy 800 m<sup>3</sup>/h dn 200 (td-800/200) - szt. 0.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na w/w zapytania oraz zmiany przy obliczaniu ceny i składaniu oferty.**

Z up. BURMISTRZA  
*Wiesław Maziarz*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA