

**PROTOKÓŁ Nr 12/2012  
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: **Budowa przyłącza energetycznego kablowego do Stacji Ujęcia Wody w Lubzinie**

Podmiot przyłączany:

**GMINA ROPCZYCE ; ROPCZYCE, KRISEGO 1 ; 39-100 ROPCZYCE**

Autor projektu:

**Pieniążek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79**

Skład Komisji:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. <b>Włodzimierz Czerwiński</b> | - przewodniczący |
| 2. <b>Grzegorz Kopec</b>         | - członek        |
| 3. <b>Andrzej Surdej</b>         | - członek        |
| 4. <b>Zbigniew Adamczyk</b>      | - członek        |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

**przyłącz kablowy , układ pomiarowy**

Uwagi do projektu:



1. W złączu kablowym stosować rozłącznik RBK-1 w miejsce podstaw bezpiecznikowych.
2. Projektować obostrzenie 2 stopnia na istniejącej linii SN 15 kV w przęsłach skrzyżowaniowych ze stacją ujęcia wody - L. 15 kV Ropczyce-Latoszyn , odgałęzienie Lubzina 5 - słup Nr 14 , słup Nr 14 , słup Nr 15.

Wniosek Komisji:

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia znak RDE11/ZP/1020/1510/2011 z dnia 2011-09-06 - pod warunkiem spełnienia w/w uwag**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2014-01-10**


Podpisy Komisji:

2.   
3.   
4. .

1.



**Zatwierdzam wniosek Komisji:**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Mielec  
  
Ryszard Masłowski

# ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

PROJEKTOWANIE , NADZÓR BUDOWLANY , OCENA STANU TECHNICZNEGO  
W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH

INŻ. HENRYK PIENIAŻEK UL. WIERZBOWA 18 37-200 PRZEWORSK

TEL. / FAX (0-16) 649 0550 TEL. KOM. 0-602 719 769

K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 67 1020 4287 0000 2102 0023 4377

Przeworsk 17. 01.2012

## WYJAŚNIENIA PROJEKTANTA

Do PROTOKOŁU Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Oceny Prac  
Projektowych:

Temat uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego p.t. Budowa przyłącza  
energetycznego kablowego do Stacji Ujęcia Wody w LUBZINIE.

**Uwaga Nr 1** - dokonano zmiany wyposażenia złącza kablowego – oznaczono  
na rys. 3 projektu kolorem czerwonym.

**Uwaga Nr 2** – opracowano oddzielny projekt wykonawczy wykonania  
przebudowy linii napow. 15 kV i obostrzeń 2-giego stopnia w miejscu  
skrzyżowania linii z terenem SUW

INŻ. HENRYK PIENIAŻEK  
UL. WIERZBOWA 18  
37-200 PRZEWORSK  
TEL. / FAX (0-16) 649 0550  
TEL. KOM. 0-602 719 769  
K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 67 1020 4287 0000 2102 0023 4377